IP INDUSTRIAL S.p.A.

NOTIFICA ED INFORMATIVA PER I LAVORATORI IN SITU SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

(DI CUI AGLI ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS 26 GIUGNO 2015, N.105
REDATTA IN ACCORDO ALL'ALLEGATO 5)

STABILIMENTO DI
VIA DI MALAGROTTA, 226 – ROMA

SETTEMBRE 2026

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
RESPONSABILE AMBIENTE & SICUREZZA	RESPONSABILE HSEQ & RSPP	RESPONSABILE FUNZIONE TECNICA & HSEQ

Gabriele Merlo
29.09.2026
14:12:24
GMT+02:00

INDICE GENERALE

PARTE	CONTENUTO	REVISIONE	DATA
0	PREMESSA		25/09/2026
1	ESTRATTO NOTIFICA SEZ. A1: ragione sociale ubicazione dello stabilimento	NOTIFICA 5580	25/05/2026
2	ESTRATTO NOTIFICA SEZ. D: informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui è soggetto lo stabilimento	NOTIFICA 5580	25/05/2026
3	ESTRATTO NOTIFICA SEZ. F: descrizione dell'ambiente/territorio circostante lo stabilimento	NOTIFICA 5580	25/05/2026
4	ESTRATTO NOTIFICA SEZ. H: descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del decreto di recepimento della direttiva 2012/18UE	NOTIFICA 5580	25/05/2026
5	ESTRATTO NOTIFICA SEZ. I: informazione sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza atte a prevenirle o limitare le conseguenze	NOTIFICA 5580	25/05/2026
6	ESTRATTO NOTIFICA SEZ. L: informazione sugli scenari incidentali con impatto all'esterno	NOTIFICA 5580	25/05/2026
7	PIANO EMERGENZA INTERNO (PEI)	33	20/01/2025
8	PIANO D'EVACUAZIONE (PEI)	33	20/01/2025
9	SCHEDE DI SICUREZZA SOSTANZE PERICOLOSE	-	Ultimo aggiornamento

PREMESSA

Scopo

La presente Nota Informativa è stata redatta allo scopo di fornire le informazioni previste dal D.Lgs 105/2015, che stabilisce la documentazione e modalità minime con cui i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione di coloro che lavorano *in situ*, cioè del personale sia interno che esterno che a vario titolo opera all'interno dello stabilimento.

Campo di applicazione

La Nota è relativa allo Stabilimento della **IP Industrial S.p.A.** sito a Roma in Via di Malagrotta, 226.

Riferimenti Normativi

Ai sensi del Decreto Legislativo del 26 giugno 2015 n. 105, il fabbricante è obbligato a informare ciascun lavoratore sui rischi d'incidente rilevante presenti e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. L'informazione si basa sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore (IP Industrial S.p.A.) nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza.

Il materiale informativo minimo che il Gestore deve fornire è rappresentato da:

- sezioni A1, D, F, H, L del Modulo previsto dall'Allegato 5 di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 105/2015
- schede di sicurezza di sostanze e miscele pericolose rientranti nella disciplina del Regolamento REACH
- estratto dei risultati delle analisi e delle valutazioni in ambito di sicurezza sul lavoro
- estratto del Piano di Emergenza Interno (PEI)

Struttura

La presente Nota Informativa è stata strutturata seguendo il criterio di fornire all'interessato le indicazioni più significative riguardanti i punti sopra riportati, ovvero facendo esplicito riferimento ai documenti completi da cui tali informazioni sono estratte.

Contenuti

Le informazioni contenute nella presente nota comprendono:

- ◇ *La scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori.*
- ◇ *Estratti della "NOTIFICA" in riferimento all'allegato A del D.Lgs 105/2015 ed analisi e valutazioni di sicurezza contenute nel Rapporto di Sicurezza redatto ai sensi della normativa vigente sugli incidenti rilevanti. (D.Lgs. 105/2015)*

- ◇ *Estratto del Piano di Emergenza Interno (PG 019).*
- ◇ *Le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati interessati dagli incidenti rilevanti (Regolamento Europeo n° 2015/830 del 28 maggio 2015 recante modifica del Regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche _ REACH).*

La nota informativa viene inviata a seguito dell'aggiornamento della NOTIFICA (5580 del 25/05/2026).

Terminologia

Si farà di seguito uso di alcuni termini inerenti agli incidenti in impianti industriali, per i quali si riportano di seguito le corrispondenti definizioni.

Incidente rilevante:	Un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Sostanze pericolose:	le sostanze, miscele o preparati, come definiti dalla legge 238/05, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso d'incidente. Per la Raffineria si tratta principalmente di tutti gli idrocarburi escluso il bitume.
Evento incidentale	(*Top Event*): Evento, indesiderato, al vertice di un albero dei guasti caratterizzato da più eventi iniziatori minori. In alcuni casi l'evento iniziatore può coincidere con il Top Event. Viene in genere caratterizzato da una frequenza di accadimento espressa in occasioni/anno o eventi/anno.
Conseguenze:	gli aspetti chimico-fisici della fenomenologia di uno scenario incidentale possono causare degli effetti esprimibili, a seconda dei casi, in termini di concentrazioni di sostanze rilasciate, di energia barica rilasciata, di energia termica, ecc.. Tali effetti in funzione della distanza dalla sorgente provocano determinate conseguenze, più o meno gravi, sull'uomo, sull'ambiente, sulle strutture e impianti.
Scenario Incidentale:	fenomeno conclusivo dell'evoluzione di un Top Event. Gli scenari incidentali, oltre alla fenomenologia e al tipo di conseguenze, sono caratterizzati da una frequenza di accadimento calcolata partendo dalla frequenza del Top Event. La frequenza di uno scenario incidentale è in genere minore di quella del Top Event; in alcuni casi può coincidere.